

Сводный лист замечаний по проектной документации на объект:  
 ««Торгово-выставочный центр»»

№	Том, лист ПД	Замечания экспертизы	Обоснование замечаний	Ответы Заказчика на замечания экспертизы	Комментарии экспертов на ответы Заказчика
1	п. 2.1.	Не представлен список (характеристика) источников выбросов ЗВ в атмосферу на стадии эксплуатации	Ст. 22 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012		
2	п. 2.1.	Не представлен расчет выбросов ЗВ в атмосферу от источников выброса на стадии эксплуатации. Исходные данные не обоснованы. (Приложения, указанные по тексту отсутствуют).	Ст. 22 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».		
3	п.2.1.2.	На карте отсутствует масштаб, что не позволяет сделать вывод о правильности выбора расчетных точек и их удаленности от объекта	Ст. 22 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».		
4	п.2.1.4.	Состав и количество выбросов ЗВ, предлагаемых в качестве ПДВ не обоснован. (Полностью отсутствует расчет выбросов ЗВ)	Ст. 22 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».		
5	п.2.2.1	Список источников выброса ЗВ в атмосферу на стадии строительства не структурирован	Ст. 22 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», п.1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012		
6	п.2.2.1	Не представлен список (характеристика) источников выбросов ЗВ в атмосферу на стадии строительства	Ст. 22 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», п.1. Методическое пособие по расчету, нормированию		

			и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012		
7	п.2.2.1	Не представлен расчет выбросов ЗВ в атмосферу от источников выброса на стадии строительства. Исходные данные не обоснованы. (Приложения, указанные по тексту отсутствуют).	Ст. 22 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», п.1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012		
8	п.2.2.2.	Отсутствуют карты рассеивания, указанные по тексту как Приложение 4.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012		
9	п.3	Не представлен режим работы источников шума на стадии эксплуатации: дневной, ночной. Не представлена оценка шума от источников, работающих в ночной период времени: системы вентиляции и т.п. Не обоснованы мероприятия по обеспечению ПДУ в прилегающей жилой застройке, ближайших спальных корпусах.	Ст. 16 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», п.5.1 СН 2.2.4/2.1.8.562-96		
10	п.3	Не обоснованы исходные данные для расчета уровней шума от автомобильной стоянке. Расчет не представлен.	Ст. 16 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», п.5.1.СН 2.2.4/2.1.8.562-96		
11	п.3.	Расчет уровней шума от вентиляционного оборудования выполнен не полностью. Наименование и кол-во систем вентиляции не соответствует разделу проекта ОВ и К. Количество, мощность, тех.характеристики не обоснованы и занижены. Расчет уровней максимального и эквивалентного шума по октавным полосам по всем расчетным точкам отсутствует.	Ст. 16 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», п.5.1.СН 2.2.4/2.1.8.562-96		
12	п.3.	Расчет уровней шума от погрузочно-	Ст. 16 96-ФЗ «Об охране		

		разгрузочных работ во всех РТ отсутствует. Исходные данные не обоснованы.	атмосферного воздуха», п.5.1.СН 2.2.4/2.1.8.562-96		
13	п.3.	Отсутствует расчет суммарного уровня шума по всем источникам во всех РТ для дневного и ночного времени суток.	Ст. 16 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», п.5.1.СН 2.2.4/2.1.8.562-96		
14	п.3.	Расчет уровней шума на стадии строительства не представлен. Мероприятия по защите от шума не приведены.	Ст. 16 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», п.5.1.СН 2.2.4/2.1.8.562-96		
15	п.7.	Исходные сведения для расчетов образования отходов на период строительства не обоснованы. Расчет образования отходов не представлен. Характеристика мест размещения отходов не представлена.	Ст34-37 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Ст.10 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»		
16	п.7.	Исходные данные, указанные в Расчете платы за НВОС на период строительства не обоснован.	Ст34-37 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Ст.10 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»		
17	п.7, т.7.4.	Расчет образования отработанных люминесцентных ламп не представлен.	Ст34-37 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Ст.10 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»		
18	п.7.	Отсутствует карта-схема мест размещения отходов Исходные данные, указанные в Расчете платы за НВОС на период эксплуатации не обоснован.	Ст34-37 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Ст.10 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»		